

Krav til Målerbrønd

Målerbrønd skal anbringes maks. 1 m fra skel mod vej, ført til frostfri dybde.

Vi foreskriver en målerbrønd fra Vandmand \varnothing 400 x 1.200 mm.

Varenr.: 145800410 med spiralrør og PE låg; VVS Nr. 145800410

Varenr.: 145800411 med spiralrør og ALU låg. VVS nr. 145800411

http://www.vandmand.dk/index.php?menu_id=231

Målerbrønde uden spiralrør kan ikke godkendes.

Vandværket skal adviseres inden arbejdet påbegyndes og når det afsluttes.

Når installationen er afsluttet, skal vandværket godkende

installationen og montere/flytte vandmåleren ud i målerbrønden.,

Ring venligst vores VVS installatør Palle Hansen, 22 48 79 45 herom.

Foretages der ændringer på ejendommens installationer, skal der indsendes en anmeldelse herom fra den autoriserede VVS-installatør, der forestår.

Dersom stikledningen er et ældre stålrør kan vandværket forlange dette udskiftet med PEL.rør for ejers regning.



Smidstrup Vandværk opkræver et gebyr på kr. 3.125 inkl. moms, såfremt etablering af målerbrønd ikke foretages gennem Smidstrup Vandværk.

Denne omkostning dækker:

sagsbehandling

2 x tilsyn,

montering

aktivering af måler i det elektroniske system

indmåling med GPS koordinater

opretning af ledningskort.